

## Gdzie stosować system sygnalizacji pożarowej?

Stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, jest wymagane w:

1. **budynkach handlowych lub wystawowych:**
  - a. jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5000 m<sup>2</sup>,
  - b. wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2500 m<sup>2</sup>;
2. **teatrach** o liczbie miejsc powyżej 300;
3. **kinach** o liczbie miejsc powyżej 600;
4. **budynkach** o liczbie miejsc **służących celom gastronomicznym** powyżej 300;
5. **salach widowiskowych i sportowych** o liczbie miejsc powyżej 1500;
6. **szpitalach**, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach - o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;
7. **szpitalach psychiatrycznych** o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
8. **domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji** dla osób niepełnosprawnych liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
9. **zakładach pracy** zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
10. **budynkach użyteczności publicznej** wysokich i wysokościowych;
11. **budynkach zamieszkania zbiorowego**, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
12. **budynkach zamieszkania zbiorowego** niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;
13. **archiwach** wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
14. **muzeach oraz zabytkach budowlanych**, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
15. **ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych** o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
16. **centralach telefonicznych** o pojemności powyżej 10000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5000-10000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
17. **garażach podziemnych**, w których strefa pożarowa przekracza 1500 m<sup>2</sup> lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;
18. **stacjach metra i stacjach kolei podziemnych**;
19. **dworcach i portach**, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;
20. **bankach**, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m<sup>2</sup>;
21. **bibliotekach**, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.