

Plany jakich obiektów należy przekazywać do PSP?

Do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej należy przekazywać plany następujących obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych wymienionych w wykazie „Co powinny zawierać plany graficzne instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”:

- 1) **budynków handlowych lub wystawowych:**
 - a. jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5000 m²,
 - b. wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2500 m²;
- 2) **teatrów** o liczbie miejsc powyżej 300;
- 3) **kin** o liczbie miejsc powyżej 600;
- 4) **budynków** o liczbie miejsc **służących celom gastronomicznym** powyżej 300;
- 5) **sal widowiskowych i sportowych** o liczbie miejsc powyżej 1500;
- 6) **szpitali**, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach - o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;
- 7) **szpitali psychiatrycznych** o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
- 8) **domów pomocy społecznej i ośrodków rehabilitacji** dla osób niepełnosprawnych liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
- 9) **zakładów pracy** zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
- 10) **budynków użyteczności publicznej** wysokich i wysokościowych;
- 11) **budynków zamieszkania zbiorowego**, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
- 12) **budynków zamieszkania zbiorowego** niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;
- 13) **archiwów** wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
- 14) **muzeów oraz zabytków budowlanych**, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
- 15) **ośrodków elektronicznego przetwarzania danych** o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
- 16) **central telefonicznych** o pojemności powyżej 10000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5000-10000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
- 17) **garaży podziemnych**, w których strefa pożarowa przekracza 1500 m² lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;
- 18) **stacji metra i stacji kolei podziemnych**;
- 19) **dworców i portów**, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;
- 20) **banków**, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m²;
- 21) **bibliotek**, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.